



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2023/943	הזמנה מספר:	2023/0171
תאריך אישור תעודה:	25/07/2023	תאריך הוצאת תעודה:	25/07/2023
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	26/06/2023 26/06/2023 12:14	שם הדוגם: נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	אלעד וולברג לא
מקום הדיגום:	ישוב: אלקנה מחוז מרכז	לשכה:	פנת תקווה
מזמין בדיקה: מ.מ. אלקנה	יוחנן לוי	פקס: כתובת:	טלפון: 050-8535123 רח' הגלעד 2
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	דוא"ל:	eng2@elkana.org.il
בדיקות נוספות:	אין		

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות	MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202306000573 NW00012442 רשת - בנה ביתך דרום רשת				
EPA 200.8 Metals	ד"ר ילנה רבינוביץ	<MRL	0.5	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.8 Metals	ד"ר ילנה רבינוביץ	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.8 Metals	ד"ר ילנה רבינוביץ	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** מגר' יוליה שחמיסטר  
**תפקיד:** מרכזת תחום כימיה אנאורגנית

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014